


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
в Юрьянском районе)

613600, Кировская обл., п. Юрья, ул. Кооперативная, д. 35
телефон (факс): (83366) 2-06-15 E-mail: uria@sanepid.ru <http://www.sanepid.ru>
ОКПО 73606667 ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/433802001



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской
области» в Юрьянском районе

Е.М.Коновалова

«22» января 2021 г.

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 07-27-2021-ГЗ от 22.01.2021 г.
по результатам измерений к протоколу измерений искусственной освещенности
№ 14- Ф/21 от 21.01.2020г.**

(измерения выполнены аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области» в Юрьянском районе,
аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.513750)


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе
2. **Юридический адрес:** г. Киров, ул. Красноармейская, 45.
3. **Наименование, адрес объекта, где проводились измерения:** Муниципальное
дошкольное образовательное казенное учреждение детский сад № 1 г. Мураши Кировской области
по адресу: 613710, Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Пионерская, д. 26.
4. **Цель отбора:** плановый государственный контроль (Предписание территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе о проведении
расследований, обследований, исследований, токсикологических, гигиенических и иных видов
оценок № 005 от 14.01.2021г.).
5. **НД, устанавливающие требования к объекту измерений:** СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
6. **Дополнительные сведения:** Оценка проведена главным врачом филиала, врачом по общей
гигиене Е.М.Коноваловой (сертификат эксперта регистрационный № 12396 действителен до
25.11.2022 г.)

Заключение: По данным лабораторных исследований (измерений), уровень искусственной
освещенности в измеренных точках № 1, 2, 3, 4, 5 в игровой средней группы; в точках № 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42 в игровой второй младшей группы; в точках № 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69 в игровой подготовительной группы Б; в точках № 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 в
игровой старшей группы; в точках № 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 в игровой
подготовительной группы Л; в точках № 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 в групповой
младшей группы МДОКУ детский сад № 1 г. Мураши Кировской области по адресу: 613710
Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Пионерская, д. 26 ниже допустимого
уровня (не менее 400 лк), что не соответствует п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

Подпись исполнителя _____

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Уровень искусственной освещенности в измеренных точках № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 в раздевалке второй младшей группы; в точках № 52, 53, 54, 55, 56 в раздевалке подготовительной группы Б; в точках № 103, 104, 105, 106 в раздевалке старшей группы; в точках № 109, 110, 111, 112, 113, 114 в раздевалке подготовительной группы Л; в точках № 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 в раздевалке младшей группы и в окне раздачи на пищеблоке ниже допустимого уровня, что не соответствует п. 3.3.1 таблица 2 СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».


Врач по общей гигиене



Е.М.Коновалова

Заключение без протокола измерений недействительно
составлено в 3-х экземплярах

Подпись исполнителя



Страница